

事故のない楽しいイベントにするために！

イベントにおけるセルフチェックリスト

* 下記項目は数多くあるリスクのほんの一部であることを認識してください。

露店名		チェック項目	結果
		消火器を設置しているか？使用方法を知っているか？	
ガスボンベ・コンロ		外観に腐食、損傷、変形、汚れその他異常がないか？	
		ガスボンベに転倒防止措置が講じられているか？	
		ガスボンベと火気使用設備(発電機含む)に安全な距離が保たれているか？	
		ボンベに調整器が設置されているか？調整器に腐食等はないか？	
		ゴムホースの接続部にホースバンドが付けられているか？	
		ゴムホースに亀裂、劣化等はないか？	
		三つ又ホースが使われていないか？	
		器具はガスの種類に応じたものを使用しているか？	
		炎に異常はないか？	
		コンロの周囲に延焼の恐れのある可燃物を使用していないか？(テーブル敷など)	
カセットコンロ		鍋、鉄板等がボンベの上方を覆っていないか？	
		ボンベが正しく装着できているか？	
		複数台並べて使用していないか？	
		炎に異常はないか？	
		コンロの周囲に延焼の恐れのある可燃物を使用していないか？(テーブル敷など)	
発電機		機器に故障等の不具合がないか？	
		換気の良い場所に設置されているか？(排気ガスが滞留しないか？)	
		周囲に可燃物を置いていないか？	
		地面から高い場所(15cm程度)に設置すると安全です。(可燃性ガスへの引火防止措置)	
		電気コードは許容以上のものを使用しているか？	
		電気コードに半断線等はないか？	
ガソリン携行缶		規格品の金属製携行缶を使用しているか？(ポリ容器での保管は消防法で認められていない。)	
		携行缶に損傷、漏れ等はないか？	
		給油ホースが付属されているか？	
		直射日光の当たらない涼しい場所に保管されているか？ (静電気防止のため、できるだけ地面に直接置いてください。)	
		火気や高温部になる周囲に置いていないか？	
		保管時は密栓できているか？	
		一か所に40ℓ以上保管していないか？ (40ℓ以上であれば火災予防条例、200ℓ以上になれば消防法の規制対象)	
		取扱いの際には、圧力調整弁の操作ができているか？	
		万一、流出させてしまった場合には、少量であっても回収、除去を行うとともに、周囲の火気使用禁止や立入制限することを理解しているか？	
	衣類や身体に付着した場合は、直ちに衣類を脱いで大量の水と石鹸で洗い流すことを理解しているか？		
		発電機が稼働中に給油をしてはならないことを理解しているか？	
電気機器		タコ足配線をしていないか？	
		電気コードは許容量以上のものを使用しているか？*ホットプレート等は使用電力が高いため特に注意	
		電気コードを束ねていないか？	
		電気コードに半断線等はないか？	
		椅子、テーブル等でコードを踏んでいないか？	
		プラグが確実に差し込まれているか？	
テント		強風等により転倒しない措置が講じられているか？	
		折り畳みテーブルは完全にロックできているか？	
喫煙		喫煙場所は迷惑にならない場所か？ガソリン等の危険物から離れている場所か？	
その他		雑路関係、食品衛生法関係、交通事故関係ほか	

上記結果に不備事項があれば、必要な安全対策を講じてください。

火災予防に関するお問い合わせは、仁淀消防組合消防本部 予防係(088-893-3221)へ